



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

V Pezinku, dňa 02.05.2018

Zn.: 1/16/32/2018

Verejný obstarávateľ: **MESTO PEZINOK**
Zákazka: - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Predmet zákazky: „Chodník pri potoku Saulak, Bystrická ulica, Pezinok - udržiavacie práce“

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti otázky resp. upresnenia k predmetnej súťaži, ktoré vyplynuli z obhliadky miest uskutočnenia udržiavacích prác k predmetnej zákazke:

Otázka č. 1

Môže dodávateľ využiť okolitú zelenú plochu pri výstavbe?

Odpoveď:

Nie! Dodávateľ musí všetky vybrané hmoty a aj nové materiály dopravovať malou mechanizáciou / alebo ručne/ len po opravovaných chodníkoch a miestnych komunikáciách. Miestnu zeleň nemôže využívať ani na skládku materiálu.

Otázka č. 2

Ako má dodávateľ naceniť osadenie obrubníkov?

Odpoveď:

Nakoľko po chodníku chodí malá mechanizácia kosiť trávu asi 2x za rok, je potrebné obrubníky osadiť do betónového lôžka s pevnou bočnou oporou z betónu tr.20/25. K tomuto si dodávateľ prispôbi aj šírku a hĺbku výkopu. Predpokladáme výkop ručne. Výkopovú zeminu a stavebnú suť dodávateľ zlikviduje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Dodávateľ predloží doklad o likvidácii odpadu pri odovzdávaní stavby.

Otázka č. 3

V mieste prepadnutých častí je navrhnutý betón hr. 10 cm. Čím sa dosiahne vyrovnanie podkladu?

Odpoveď:

Vyrovnanie podkladu sa dosiahne podsypom zo štrkodrvy a zhutní sa na normovú hodnotu.

Doplňujúca informácia:

Hrúbka asfaltu je určená ako minimálna na hr. 3cm. Dodávateľ môže navrhnúť aj hrubšiu vrstvu avšak toto nemôže mať vplyv na celkovú cenu diela.

Všetky tieto upresnenia nemôžu mať vplyv na konečnú cenu určenú verejným obstarávateľom!

Mgr. Vlasta Cholujová
poverený zamestnanec na vykonanie VO